

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4»**

«Утверждаю»

И.о. главного врача ГБУЗ

Пермского края «ГКП №4»

Н.М. Зуева

« ____ » _____ 2025 год

**ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности при срабатывании
автоматической пожарной сигнализации**

**ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ПОЖАРНОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ:**

1. Оперативно определить в каком конкретном месте сработал датчик;
2. Немедленно сообщить по телефону 01, 101 или 112 с подробным указанием точного адреса объекта, фамилией позвонившего, номером телефона, с которого поступило сообщение о возгорании;
3. Сообщить руководству о случившейся чрезвычайной ситуации;
4. Отключить вентиляционную систему;
5. Отключить освещение;
6. Организовать безопасную эвакуацию людей;
7. **По возможности**, вынести ценную документацию и материальные ценности, попытаться устранить загорание с использованием первичных средств пожаротушения.

Правильные и оперативные действия после срабатывания сигнализации не допустят тяжелых последствий и несчастных случаев. Принцип действия пожарной сигнализации основан на подаче автоматической установкой звуковых и световых сигналов о возгорании на технические средства охраны. Действия работников пульта охранной безопасности при срабатывании системы оповещения предусматривают определение реального возникновения пожара или ложной тревоги. Если угроза пожара существует, то необходимо оповестить весь персонал, находящийся в это время на объекте. Действия персонала при срабатывании пожарной сигнализации нужно организовать так, чтобы не возникло паники и беспорядочного движения.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ:

- немедленно прекратить все виды деятельности;
- закрыть окна, не допуская проникновения свежего воздуха;
- выключить все электроприборы и электрооборудование;
- организованно, без паники и суматохи, направиться к центральному или запасным выходам, в зависимости от местонахождения очага возгорания;
- при сильной задымленности необходимо прикрыть рот и нос влажной тканью.

Самостоятельные действия при сработке пожарной сигнализации могут осуществляться подручными средствами в случае, если нет прямой угрозы жизни и здоровью. Своевременные и правильные действия сотрудников при срабатывании пожарной сигнализации могут предотвратить гибель людей и самого объекта.

ЛОЖНОЕ СРАБАТЫВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

Если срабатывание пожарной сигнализации оказалось ложным, сотрудником следует:

- осуществить сброс сигнала;
- оповестить руководство и персонал о ложном срабатывании;
- сообщить в организацию, проводящую техническое обслуживание пожарной сигнализации на данном объекте.

Начальник по ГО и МР

 С.И. Ларьков

